

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: PE Abwasserrohrsystem

Nummer	<b>11004</b>
Laufzeit	01.01.2018 – 31.12.2022; ausgestellt am 24.11.2017, Erg. 30.12.18/15.01.19
Inhaber	Streng Plastic AG, 8155 Niederhasli, Schweiz
Produkt	Abwassersystem PE Vollwandrohr Abwassersystem PE Sickerrohre gelocht (ab 1.1.19) Abwassersystem PE Sickerrohre geschlitzt (ab 1.1.19)
Anwendung	UD, im Grund und unter Gebäude
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 12666
Prüfinstitut	SKZ Testing GmbH, Würzburg
Marke / Typ	Streng duct
Dimensionen	100 – 500mm (-630mm SN2, ab 1.1.19)
Steifigkeit	SN 2 / SN 4 (Details siehe Produkteblatt)
Farbe	Schwarz
Verbindungen	Steckmuffen, Streng Elektroschweissmuffen oder Stumpfschweissung (System auch kompatibel zu Geberit Elektroschweissmuffen)
Dichtungen	Bode SX, Elastomere Dichtungen

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.