



CANPLAST

TEL: 021/ 637 37 77 FAX: 021/ 637 37 78 www.canplast.ch

CH - 1029 Villars-Ste-Croix



fosse de pompage en PE-HD

Client

Directives de mise en place

Objet

Plan type

Spécification

A BETONNER

Ech.:-

Dess.: F. Frutiger

Visa:

Date: 26.01.2011

Rév: B du: 12.12.2019

Plan n° 2133.10

SILA FOSSE EST POSEE DANS UNE ZONE AVEC DU TRAFIC DE VEHICULES, OU DANS LA NAPPE PHREATIQUE, ELLE DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE BETONNEE DANS SA TOTALITE

SILA FOSSE EST POSEE DANS UNE ZONE AVEC DU TRAFIC DE VEHICULES, LES EPAISSEURS DU BETON ET LES ARMATURES SERONT DIMENSIONNEES PAR UN BUREAU D'INGENIEURS

